

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：（加盖公章）

日期：2022年12月30日

项目名称	龙门坎加油站（NA-18）			建设地点	重庆市南岸区茶园组团D分区D44-2/02号地块				
项目审批（核准、备案）机关、文号	重庆经济技术开发区经济发展局 (2017-500108-52-03-001916)			水土保持方案审批(报备)机关、时间	重庆经济技术开发区管理委员会生态环境和建设管理局、2022年5月30日				
项目征占地面积（hm ² ）	0.42			水土流失防治责任范围（hm ² ）	0.42				
项目挖方总量（万m ³ ）	0.58	填方总量（万m ³ ）	0.58	借方总量（万m ³ ）	0	弃方总量（万m ³ ）	0		
表土剥离量	0万m ³			表土利用量	0万m ³				
项目建设工期	2021年9月~2022年2月			水土保持设施建设工期	2021年9月~2022年2月				
项目规模和主要内容	工程占地面积4214m ² ，建设内容包括站房、罩棚、埋地油罐、卸油车位、消防站综合楼、景观绿化、管线工程等。其中站房为两层建筑物，罩棚为双排柱四车道的一层建筑，罩棚下设置4座加油岛。工程总建筑面积629.73m ² ，均为地上建筑，建筑密度为18.82%，容积率为0.149，绿化面积1264.2m ² ，绿地率30%。								
主要水土保持设施及工程量	工程措施：雨水管网88m； 植物措施：景观绿化1264.2m ² ；								
工程总投资（万元）	3000		水土保持设施投资（万元）		36.05	缴纳水土保持补偿费（万元）		0.58996	
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	97	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	94
		完成值	100		完成值	1.0		完成值	100
	表土保护率%	目标值	/	林草植被恢复率%	目标值	97	林草覆盖率%	目标值	27
		完成值	/		完成值	100		完成值	30
自主验收情况	（一）项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全							√是 □否	
	（二）建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求							√是 □否	
	（三）水土保持设施后续管理、维护主体明确							√是 □否	
自主验收结论	合格								
水土保持专家签字			工作单位	招商局重庆交通科研设计院有限公司		联系电话	18008377698		
水土保持设计单位意见： （加盖公章）			水土保持施工单位意见： （加盖公章）			水土保持监理单位意见： （加盖公章）			
项目负责人：			项目负责人：			项目负责人：			
日期： 年 月 日			日期： 年 月 日			日期： 年 月 日			

建设单位联系人：颜剑锋

联系电话（手机）：13370739999

注：本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持设施自主验收